

Duschrännor Blücher WaterLine 275 och 398

Innehavare

BLÜCHER Metal A/S

Pugdølvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark
Organisationsnummer: 49 26 00 16
Tel: +45 99 92 08 00, Fax: +45 97 13 33 50
E-post: maildk@blucher.dk Hemsida: www.blucher.dk

Information lämnas av

BLÜCHER Sweden AB, Verkstadsgatan 38 B, Box 965, 391 29 Kalmar, Tel: 0480-44 47 00
E-post: mailse@blucher.se Hemsida: www.blucher.se

Produktbeskrivning

Blücher WaterLine 275 och Blücher WaterLine 398 är duschrännor med klämram tillverkade av rostfritt stål (EN 1.4301) och finns i längderna 700, 800, 900 och 1000 mm.

Modell 275 har anslutning för ytskikt av plastmatta.

Modell 398 har anslutning för folietätskikt/brunnsmanschett och med ytskikt av klinker.

Båda golvrännorna typ 275 och typ 398 har löstagbart vattenlås och bottenutlopp DN 50 alternativt sidoutlopp med DN 75.

Tätningringar i adapter och i vattenlås är av klass WC enligt standard EN 681-1.

(Klass WC = spillvattentemperaturen får kontinuerligt vara +45 °C och får kortvarigt uppgå till max. +90 °C).

Belastningsklass:

WaterLine 275 med galler Copenhagen PLM uppfyller belastningsklass K 3 (300 kg).

WaterLine 398 med galler Vienna, Copenhagen, Athens, Detroit, Oslo och Tokyo uppfyller belastningsklass H 1,5 (150 kg).

Flödeskapacitet för golvrännor med galler:

WaterLine 275 med galler Copenhagen PLM = 0,74 l/s.

WaterLine 398 med galler Copenhagen, Oslo, Vienna, Athens, Detroit eller Tokyo $\geq 0,4$ l/s.

Avsedd användning

Duschrännorna är avsedda för avledning av spillvatten.

Modell 275 är avsedd för träbjälklag med ytskikt av plastmatta.

Modell 398 är avsedd för montering i trä- eller betongbjälklag. Modell 398 är anpassad för folietätskikt eller brunnsmanschett tillsammans med vätskebaserat tätskikt för ytskikt av klinker.

Handelsnamn

Blücher WaterLine Vinyl 275 och Blücher WaterLine 398.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 och 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten
Utformning
Fast inredning och utrustning

6:641, 1:a och sista meningen i 2:a stycket
6:644, 1:a meningen och 2:a stycket
8:3

Typgodkännande 0084/07 | 2021-06-17
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

143180

(7P6738)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning: Blücher Drain Design, Installation WaterLine 398, version 2011

Monteringsanvisning: Blücher Drain Design, Installation Instructions - WaterLine Vinyl 275, daterat 10.2017

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 12 Kontrollorgan: DTI (Dansk Teknologisk Institut)

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Blücher Metal A/S, Pugdalvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens handelsnamn

Typgodkännandets nummer

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

Duschrännorna märks med BLÜCHER på undersida galler.

BLÜCHER



RISE Certifiering 1002

Se under punkten handelsnamn

0084/07

datum

DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 742057 från DTI (Dansk Teknologisk Institut) och rapport O-21906 från SINTEF.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med golvränna.

Duschrännorna är provade och godkända i enlighet med SS-EN 1253-1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-06-16.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Typgodkännande 0084/07 | 2021-06-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering